

27.15

50 25

25 50

↓ -3.25 ↓ -3.10 pince padló szint

↓ -3.65 ↓ -3.71 ↓ -3.76 ↓ -3.91

Padló rétegrend építész terv szerint

Technical drawing of a roof plan (Lemezalap zsaluzási terv). The drawing shows a rectangular layout with dimensions 28,65m and 15cm. A note indicates 'zúzottkő tömörítés trg=95%'.

Technical drawing of a roof plan. The drawing shows a rectangular area with dimensions: 1,30, 6,40, 8,60, 28,65, 12,35, 7,60, 50, and 50. A chimney is indicated by a small square with a cross inside, located near the bottom center. The drawing is oriented horizontally.



50 25 5.91 25 50

-3.25 -3.10 pince padló szint

-3.65 -3.71 -3.76 -3.91

Padló rétegrend építész terv szerint
40 mm

50 25 5.20 25 50

-3.25 -3.10 pince padló szint

-3.65 -3.71 -3.76 -3.91

Padló rétegrend építész terv szerint
0,00

Figyelem!
Amennyiben a megadott síkon a teherhordó falaj nem található,
le kell menni a teherhordó falaj szintjéig!
Az alapozás kivitelezése során gondoskodni kell a
csapadékvíz elvezetéséről.
A vasalt ágyazatban áll min. 15 cm vtg. rétegenként tömörített
szemcsés ágyazatot kell készíteni. A tömörített ágyazaton a lemezalap alá min.
5 cm szerezőbetont, vízszigetelést, és min. 5 cm szigetelésvédő betont kell
készíteni.
Az ágyazatokat min. 2 rétegben tömörítve, 95% -os relatív tömörségűre kell
ágyazni.

- 6. Talajvíz:
 - építési talajvízszint: Jelentős, víztelenítés szükséges.
 - mértékadó talajvízszint: -1,35 m = 79,00 mB.f.
- 7. Anyagminőségek:
 - Betonminőségek:
 - Lemezalap, pincefalak, C30/37-16-F2-XA2;
 - Betonacél minősége: B500B
- 8. Betonfedések:
 - Lemezalap: 40 mm
 - Pincefalak: Leier ZS 25 szalazőlem specifikációi szerint